

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör: Cederlöfs Plattsättning AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer: 950026122

Org.nummer: 556344-3448

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag: Länsförsäkringar Gävleborg

Objekt: Hemlingby Kv.9 ETAPP 1

Beställare: Peab Sverige AB

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022 till 2022

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

Golv Tillverkare/Leverantör Höganäs Kake

Systembenämning G12-2b / G12-3

Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Höganäs Kake

Systembenämning V12-3

Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Höganäs Kake

Systembenämning V12-3

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200)

innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☒ Ja ☐ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Monteringsanvisning finns på www.hoganaskakel.se

I badrum på bottenplan finns inkommande rör i golv vid värmepanna.

Våtrumsansvarig arbetsledare Fredrik Berglind

Ort och datum GÄVLE 2022-08-23

Signatur arbetsledare _____

Dokumentet avser (ange antal) 36st Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag